

Аннотация

к программе профессиональной подготовки рабочих по профессии

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ»

3 разряд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа профессиональной подготовки (далее Программа) предназначена для подготовки рабочих по профессии «Оператор котельной», обслуживающих водогрейные котлы с $t_{\text{воды}}$ до 115°C и паровые котлы с давлением пара до 0,07 МПа, а также водогрейные котлы с $t_{\text{воды}}$ свыше 115°C и паровые котлы с давлением пара до 3,82МПа, работающие на жидком и газообразном топливе.

Продолжительность обучения установлена 2 месяца. К обучению допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего.

Цель освоения программы – формирование профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций при эксплуатации и обслуживании оборудования, работающего под избыточным давлением, а также обеспечение безопасного функционирования оборудования, работающего под избыточным давлением.

Задача обучения по программе – подготовить рабочих к непосредственному осуществлению деятельности по эксплуатации и обслуживанию котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды, самостоятельному выполнению работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики») и профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1129н.

Программа и учебный план разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании», Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и других нормативных документов.

Форма обучения – очно-заочная. Программа предполагает обучение с отрывом от производства, а также обучение с использованием дистанционных технологий, которые подразумевают использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает теоретическую часть программы удаленно.

Продолжительность обучения по программе составляет 320 часов, включая теоретическое и практическое обучение (из них 136 часов – теоретическое обучение, 176 часов – практическое обучение, 8 часов – консультации и экзамен).

Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин.

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий учебная нагрузка теоретической части программы распределяется слушателем самостоятельно.

Организационно педагогические условия реализации программы предполагают наличие учебного кабинета и кабинета по слесарному делу. Оборудование учебных кабинетов:

- макеты котлов;
- автоматика «Кристалл»;
- паровой насос в разрезе;
- центробежный насос в сборе;
- комплект плакатов по материаловедению;
- тренажер «Розжиг котла»;
- принципиальная схема коммунальной котельной;
- технологические схемы работы котлов;
- стенд «Документация котельной»;
- обучающие фильмы.

Практическое обучение складывается из двух этапов (в том числе при обучении с использованием дистанционных технологий):

- производственное обучение непосредственно в действующей котельной под руководством мастера производственного обучения;
- производственная практика (стажировка) на рабочем месте оператора котельной под руководством инструктора производственного обучения.

По результатам практического обучения проводится практическая квалификационная работа, оформляется заключение о достигнутом уровне квалификации.

Проверка умений и навыков обучающихся в пределах требований квалификационной характеристики проводится за счет времени, отведенного на практическое обучение.

Текущий контроль теоретических знаний слушателей проводится преподавателем на занятиях в соответствии с учебной программой. Целью текущего контроля является оценка качества освоения слушателями Программы в течение всего периода обучения.

Формы текущего контроля определяет преподаватель с учетом контингента слушателей, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена после завершения полного курса теоретических и практических занятий.

На экзамен выносятся цикл специальных дисциплин и иные вопросы предметов учебного плана, знание которых определено квалификационной характеристикой.

По результатам экзамена, на основании протокола аттестационной комиссии, окончившим обучение выдаются документы о присвоении квалификации установленного образца.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – оператор котельной

Квалификация – 3 разряд

Результаты освоения Программы определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания и умения в соответствии с видами профессиональной деятельности.

В результате освоения Программы слушатели должны обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК):**

ПК 1. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе.

ПК 2 Пуск котельного агрегата в работу.

ПК 3 Контроль и управление работой котельного агрегата.

ПК 4 Остановка и прекращение работы котельного агрегата.

ПК 5 Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме.

ПК 6 Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды.

Трудовые действия:

- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве;
- обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мягкого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч).
- вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах;
- вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи, принятие мер к ликвидации пожара в котельной;
- выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- документальное оформление результатов своих действий;
- заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов;
- информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях;
- информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла;
- контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе;
- контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе;
- контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение установленного режим работы котла;
- контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой;
- контроль температуры воды на выходе;
- контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах;
- наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС;
- наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной;
- обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха;
- обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в

котле на твердом топливе;

- обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе;
- обеспечение температурного режима работы электрического котла;
- обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе;
- останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах;
- обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры;
- ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены;
- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая;
- определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков;
- осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе;
- осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов;
- останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара;
- останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого;
- останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии;
- останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата;
- останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации
- останавливать работу циркулирующего насоса;
- отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений);
- отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом;
- подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте;
- прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла;
- принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации;
- проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ;
- проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации;
- проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла;
- проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов;
- проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации;
- проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования;
- проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;
- проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;
- проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов;
- проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной

защиты и сигнализации;

- проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи;
- проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров;
- проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств;
- проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря;
- проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов;
- проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата;
- проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях;
- проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива;
- проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов;
- проверка температуры воды в котле;
- продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана;
- продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации;
- производить вентилирование топки и газопроводов;
- пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата;
- пуск оборудования котельной;
- пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата;
- пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов;
- пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов;
- сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования;
- управление приборами подачи топлива и электрической энергии;
- управление работой котла в аварийном режиме;
- управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла;
- управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации;
- управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла;
- участие в ремонте обслуживаемого оборудования.
- учет теплоты, отпускаемой потребителям.
- чистка топки от шлака в установленном порядке;

Необходимые умения:

- выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации;
- выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу;
- выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу;
- документально оформлять результаты своих действий.
- использовать в работе нормативную и техническую документацию;
- оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая;
- отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- пользоваться средствами связи;
- применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках;
- применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и

оборудования в работу;

- применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках;
- применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла;
- производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла;
- производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры;
- управлять работой котла в аварийном режиме;
- управлять работой котла, автоматики и другого оборудования;

Необходимые знания:

- алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя;
- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования;
- инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- инструкция по охране труда;
- инструкция по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара);
- методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты;
- порядок оповещения об авариях руководства и работников;
- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты;
- принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи;
- производственная инструкция;
- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;
- схемы теплопроводов и водопроводов;
- схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов;
- технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной;
- технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования;
- требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования;
- требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной;
- требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;
- требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования;
- требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей;
- требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов;
- требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;
- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;
- устройство обслуживаемых котлов;

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;
- устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации;
- устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
- электрические и технологические схемы котельной;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 для профессиональной подготовки рабочих по профессии
 «Оператор котельной» 3-го разряда

№ п/п	Курсы, предметы	Кол-во часов
1.	Теоретическое обучение	136
<u>1.1.</u>	<u>Экономический курс</u>	<u>2</u>
1.1.1	Основы рыночной экономики	4
<u>1.2.</u>	<u>Общетехнический курс</u>	<u>12</u>
1.2.1	Сведения по теплотехнике	4
1.2.2	Чтение чертежей	2
1.2.3	Материаловедение	2
1.2.4	Сведения по электротехнике	4
<u>1.3</u>	<u>Специальный курс</u>	<u>122</u>
1.3.1	Ведение в профессию	2
1.3.2	Газообразное и жидкое топливо и его сжигание в топках котлов	4
1.3.3	Котельные установки и вспомогательное оборудование	20
1.3.4	Водогрейные и паровые котлы	8
1.3.5	Водоподготовка в котельной	6
1.3.6	Система водяного отопления и горячего водоснабжения	6
1.3.7	Газовые горелки и мазутные форсунки	10
1.3.8	Газопроводы и газовое оборудование	10
1.3.9	Контрольно-измерительные приборы и автоматика котельной	22
1.3.10	Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования	16
1.3.11	Аварийные ситуации и неисправности основного и вспомогательного оборудования	6
1.3.12	Охрана труда, санитарные и противопожарные мероприятия	6
1.3.13	Правила техники безопасности при обслуживании котельных установок. Правила Ростехнадзора России	6
2.	Практическое обучение	176
<u>2.1.</u>	<u>Производственное обучение</u>	<u>112</u>
2.1.1	Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности	2
2.1.2	Слесарные работы	8
2.1.3	Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов	26
2.1.4	Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры	32
2.1.5	Обслуживание и проверка КИП, автоматики безопасности и аварийной сигнализации	14
2.1.6	Обслуживание топок котлов, продувочных устройств и экономайзеров. Обслуживание системы водоподготовки	16
2.1.7	Обслуживание бойлерной установки и ГВС	8
2.1.8	Подготовка оборудования котельной к ремонту	6
<u>2.2.</u>	<u>Производственная практика</u>	<u>64</u>
	Выполнение работ оператора котельной в составе смены	
	Квалификационная (пробная) работа	
	Консультации	2
	Экзамен	6
ИТОГО:		320